

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ульяновской области**

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27,
единый телефон доверия: 8-(8422)-39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99,
http://73.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Ульяновской области**

ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 44-64-06, E-mail: unduln@mail.ru,

**Акт № 6
по результатам рассмотрения заявления**

«5» декабря 2016 года

г. Инза

16 ч. 30 мин.

Главный государственный инспектор Базарносызганского и Инзенского районов
Ульяновской области по пожарному надзору Ладонин Дмитрий Владимирович
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-
их) обследование)

В период с 10 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. «25» ноября 2016 г., провел обследование
помещений и документов объекта защиты – Инзенского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ульяновский государственный университет» (далее – Инзенский
филиал ФГБОУВО «УлГУ»).

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Расположенного по адресу: 433030 г.Инза, ул.Пугачева, д.23

При обследовании совместно с: заместителем директора по АХЧ Алимбековым
Риясом Ханяфиевичем

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица
или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования,
фамилия, имя, отчество гражданина,

владельца собственности, имущества и т.п.)

По результатам которого установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Инзенский филиал ФГБОУВО «УлГУ», располагается в здании по адресу: г.Инза,
ул.Пугачева, д.23 и занимает помещения общей площадью 2498,76 кв.м.,
расположенные на 1-м и 2-м этаже 2-х этажного здания III степени огнестойкости.
Класс функциональной пожарной опасности Ф. 4.2. Здание 1966 года постройки, в
2004 году согласно проекта проведен капитальный ремонт, а так же сменился класс
функциональной пожарной опасности.

К обследованию заявителем представлены все помещения 1-го и 2-го этажей.
В обследуемых помещениях отопление автономное (электрический котел).
Вентиляция естественная. Из помещений первого этажа предусмотрено 5
эвакуационных выходов, со второго этажа 2 эвакуационных выхода (выхода
непосредственно в лестничную клетку). Помещения защищены автоматической
пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре 3-го типа. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре осуществляется
данном юридическим лицом, лицензия от 21.02.2005г. №73-Б/00093. Объект
оборудован системой, дублирующей сигнал о срабатывании систем
противопожарной защиты сигнал выведен в ООО «Рубин». Для целей
пожаротушения в обследуемых помещениях имеются 6 внутренних пожарных
кранов и первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 4 шт. ОУ-
2 и 19 шт. ОП-4 со сроком перезарядки менее 1 года). На расстоянии 100 и 200 м от
здания оборудованы два пожарных гидранта, установленные на водопроводной
сети. В коридорах на видных местах размещены планы эвакуации людей в случае

пожара. Места размещения средств пожарной безопасности, а также пути эвакуации обозначены знаками пожарной безопасности.

В соответствии с приказом по организации ответственным за обеспечение требований пожарной безопасности в Инзенском филиале ФГБОУВО «УлГУ» назначен заместитель директора по АХЧ Алимбеков Р.Х., прошедшая обучение пожарно-техническому минимуму в соответствующей организации (представлено свидетельство).

В ходе обследования Инзенского филиала ФГБОУВО «УлГУ» представлена организационно-распорядительная документация по пожарной безопасности, а именно: приказ «Об установлении противопожарного режима в учреждении», инструкции о мерах пожарной безопасности, журнал учёта противопожарных инструктажей, программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал учета первичных средств пожаротушения и другие док-ты.

В ходе проведения обследования выявлено нарушений требований пожарной безопасности:

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены
1.		
2.		
3.		

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор Инзенского филиала
УлГУ Жмуров В.Ф.

(Фамилия, инициалы законного представителя юр. лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

Жмуров В.Ф.
(подпись)

« » декабря 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор Инзенского филиала
УлГУ Жмуров В.Ф.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

Жмуров В.Ф.
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор Базарносызганского
и Инзенского районов по пожарному надзору

Д.В. Ладонин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Д.В. Ладонин
(подпись)
М.Л.П.*

« 5 » декабря 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, телефон: (8422) 41-03-80 E-mail: gouln@mvr.ru,
единый тел. доверия: (8422) 39-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс (8422) 44-64-06, E-mail: unduln@mail.ru,
единый телефон доверия: (8422) 39-99-99, единый телефон доверия МЧС России (495) 449-99-99

Заключение № 6
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

В период с 10 час. 30 мин. « 25 » ноября 20 16 г. по 12 час. 00 мин.
« 25 » ноября 20 16 г. проведено обследование документов, объекта
защиты заявителя: здания учебного корпуса

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха) установки)

Расположенно(-ых) по адресу: 433030, Ульяновская область, город Инза,
улица Пугачева, дом 23

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует
обязательным требованиям пожарной безопасности

(объекты защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Инзенскому филиалу федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ульяновский государственный университет»

ИНН: 7303017581

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

Начальник УНДиПР ГУ МЧС России
по Ульяновской области
Золотов С.П.

(должность, фамилия, инициалы
начальника органа ГПН)

ИНН: 7303017581

« 06 » декабря 2016 г.



(подпись)